

水都大阪「水と光のシンボル空間」創出事業業務委託

質問と回答

令和 7 年 6 月 17 日

| 該当箇所<br>(質問が生じた資料名<br>及び資料の頁番号等)        | 質問内容   | 回 答  |
|---|--|--|
| 公募要項 P4<br>添付書類について                     | 工.財務諸表(最近 3 ヶ年分)について、決算処理中のため間に合わなければ、令和 3~令和 5 年度分で問題ないか。 | 提出日までに令和 6 年度の財務諸表が確定していなければ、問題ありません。                      |
| 仕様書 P2<br>履行場所                          | 「天神橋 TORCH(らせんスロープ部分)」はライトアップの対象になるか。                      | 既に照明類が設置されており、今回の対象とはなりません。                                |
| 仕様書 P3<br>(2) ライトアップ 機器等の<br>設置・撤去等運營業務 | ライトアップの実施期間について  | 照明機器等の設置期間も含めたご提案をお願いします。<br>(撤去等も含めた契約終了は令和 8 年 2 月 27 日) |
| 仕様書 P3<br>(2) ライトアップ 機器等の<br>設置・撤去等運營業務 | 八軒家浜の高水敷で利用できる電源(分電盤)の位置は何処になるか。                           | 屋上庭園部イベント分電盤、護岸部イベント分電盤が使用できません。位置は現地にてご確認ください。            |
| 仕様書 P3<br>(2) ライトアップ 機器等の<br>設置・撤去等運營業務 | 中之島公園の芝生広場北東角のキュービクルから電源供給は可能か。                            | 芝生広場「 <u>南東角</u> 」のイベント分電盤からの電源供給が可能です。                    |

以下 余白